

OZNAKA ZA HIDRANT

Ova oznaka spada u grupu protiv požarnih oznaka. Postavlja se na vrata hidranta.

Česta je pojava da su hidranti u novim poslovnim objektima smešteni ispod lamperija, ogledala ili uzidani u zid i oblepljeni tapetama.

U svim ovim slučajevima neophodna je odgovarajuća kvalitetna oznaka koja će zadovoljiti zakonsku formu, a da istovremeno estetski ne "ugrozi" okolni enterijer. S' obzirom da je boja i simbol, pa i veličina od strane zakonodavca određena, učinili smo sve što je bilo u našoj moći da takav efekat postignemo.

dimenzija: Standardna dimenzija oznake je 150x140 mm.

boja: Crvena osnova sa belim simbolom.

materijal: Dvoslojni GRAVOPLY materijal debljine 0,8 mm, proizvod američkog proizvođača NEW HERMES.


tehnika izrade: Graviranjem programskom CNC mašinom skida se gornji sloj dvoslojnog GRAVOPLY materijala, ispod koga se pojavljuje donji sloj u drugoj boji. Istom mašinom proseca se forma sa zadatim radiusima.

način postavljanja: Oznaka se pričvršćuje dvostranom, samolepljivom trakom 3M 468 MP koja obezbeđuje sigurnu vezu sa podlogom.

tehnički opis: OZNAKA ZA HIDRANT

Projektno tehnička dokumentacija Infoforma. Zaštićena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1/93.

Zabranjeno je svako korišćenje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvođenja bez saglasnosti autora. 51

*R 1:1,5***tehnički crtež: OZNAKA ZA HIDRANT**

Projektno tehnička dokumentacija Infoforma. Zaštićena u autorskoj agenciji pod brojem 020-1/93.
Zabranjeno je svako korišćenje ove dokumentacije u smislu projektovanja i izvođenja bez saglasnosti autora. 52